

BOREAL

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº 037 CPR-2013/07/01

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	INSERT 7
Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN:	Ver etiqueta de datos CE en modelo.
USO PREVISTO:	Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.
FABRICANTE:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com

SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:	Strojírenský Zkusební Ústav, S.P. Organismo notificado, Nº 1015 El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3. Nº de reporte de test: 30-14282/TZ/1
------------------------------	---

- Disposición con la que cumple UNE-EN 14785:2006

PRESTACIONES DECLARADAS:

- Seguridad contra incendios:	
* Reacción al fuego:	A1
* Distancia min. a materiales combustibles:	1500 mm
* Peligro vuelco combustible:	Conforme
- Emisión de CO (13% O2):	0,022% - 0,017%
- Temperatura superficial:	Conforme
- Seguridad eléctrica:	Conforme
- Presión máxima de trabajo:	NPD
- Temperatura de humos:	121 °C - 76 °C
- Resistencia mecánica:	NPD
- Potencia térmica:	6,0 kW - 4,0 kW
- Rendimiento energético:	89 % - 93 %

CONFORMIDAD:

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior.
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de:
Bronpi Calefacción S.L.

En Lucena, 26 de abril de 2018
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Boreal Renovables





DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

N° 037 CPR-2013/07/01

IDENTIFICATION CODE: INSERT 7

SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR: See CE data plate in the machine

INTENDED USE: Heating of residential buildings with possible supply of hot water.

MANUFACTURER: Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). Spain
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3

NOTIFIED BODY: Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.
Notified body, No 1015
The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.
Test report No: 1015

- Disposition complying with: UNE-EN 14785:2006

DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:
* Reaction to fire: A1
* Min. distance to combustible materials: 1500 mm
* Risk of fuel falling out: According

- CO Emission (13% O₂): 0,022% - 0,017%

- Surface temperature: According

- Electrical safety: According

- Maximum operating pressure: NPD

- Smoke temperature: 121 °C - 76 °C

- Mechanical resistance: NPD

- Thermal power: 6,0 kW - 4,0 kW

- Energy efficiency: 89 % - 93 %

APPROVAL:

The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.

The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 26th April 2018

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
General Manager Boreal Renovables



BOREAL

DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011

N° 037 CPR-2013/07/01

CODE D'IDENTIFICATION:	INSERT 7
N° SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION:	Voir étiquette données CE sur le modèle.
USAGE:	Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.
FABRICANT:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). Espagne Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com

SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3

ORGANISME NOTIFIÉ:	Strojírenský Zkusební Ústav, S.P. Organisme notifié, No 1015 Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3. N° de rapport de test: 1015
---------------------------	---

- Normes: UNE-EN 14785:2006

PERFORMANCES DÉCLARÉES:

- Sécurité contre l'incendie:	
* Réaction au feu:	A1
* Distance min. aux matériaux combustibles:	1500 mm
* Risque chute combustible:	Conforme
- Émission de CO (13% O ₂):	0,022% - 0,017%
- Température superficielle:	Conforme
- Sécurité électrique:	Conforme
- Pression maxi en fonctionnement:	NPD
- Température des fumées:	121 °C - 76 °C
- Résistance mécanique:	NPD
- Puissance:	6,0 kW - 4,0 kW
- Rendement:	89 % - 93 %

CONFORMITÉ: Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "n° de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 26 avril 2018
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gérant Boreal Renovables



BOREAL

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011

Nº 037 CPR-2013/07/01

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:	INSERT 7
Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO:	Ver etiqueta de dados CE no modelo
USO PREVISTO:	Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.
FABRICANTE:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). Espanha Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:	Strojírenský Zkusební Ústav, S.P. Organismo notificado, Nº 1015 O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3. Nº de reporte de test: 30-14282/TZ/1
------------------------------	--

- Disposição cumprida: UNE-EN 14785:2006

DESEMPENHOS DECLARADOS:

- Segurança contra incêndios:	
* Reacção ao fogo:	A1
* Distancia. min. a materiais combustíveis:	1500 mm
* Perigo de retorno combustível:	Conforme
- Emissão de CO (13% O2):	0,022% - 0,017%
- Temperatura superficial:	Conforme
- Segurança elétrica:	Conforme
- Pressão máxima de trabalho:	NPD
- Temperatura dos fumos:	121 °C - 76 °C
- Resistência mecânica:	NPD
- Potência térmica:	6,0 kW - 4,0 kW
- Eficiência energética:	89 % - 93 %

CONFORMIDADE:

O desempenho do produto identificado no ponto "modelo" e "nº de serie-ano de fabricação", são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:
Bronpi Calefacción S.L.

Em Lucena, 26 de abril de 2018
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Boreal Renovables



BOREAL

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

N° 037 CPR-2013/07/01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE:	INSERT 7
N° DI SERIE-ANNO:	Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.
USO PREVISTO:	Riscaldamento di edifici residenziali con eventuale fornitura di acqua calda.
FABBRICANTE:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). Spagna Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com

SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3

ORGANISMO NOTIFICATO:	Strojírenský Zkusební Ústav, S.P. Organismo notificato, N° 1015 Il laboratorio notificato determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3. N° de reporte de test: 30-14282/TZ/1
------------------------------	--

- *Compie con la disposizione*

UNE-EN 14785:2006

PRESTAZIONI DICHIARATE

- Sicurezza contro il fuoco:	
* Reazione al fuoco:	A1
* <i>Distanza min. dai materiali combustibile:</i>	1500 mm
* <i>Rischio rovesciamento combustibile:</i>	Conforme
- Emissione di CO (13% O ₂):	0,022% - 0,017%
- Temperatura superficiale:	Conforme
- Sicurezza elettrica:	Conforme
- Pressione massima di funzionamento:	NPD
- Temperatura dei fumi:	121 °C - 76 °C
- Resistenza meccanica:	NPD
- Potenza termica:	6,0 kW - 4,0 kW
- Efficienza energetica:	89 % - 93 %

CONFORMITÀ:

Le prestazioni del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "N° di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di: **Bronpi Calefacción S.L.**

A Lucena, il 26 aprile 2018

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Manager Boreal Renovables

